



检测报告

报告编号: ZJHJ2024090204

项目名称: 废气

委托单位: 济南鲁兴包装有限公司

报告日期: 2024.09.11

中据环境技术(山东)有限公司



报告说明

1. 报告只适用于本次检测目的；
2. 报告仅对来样或采样的检测结果负责；
3. 报告中的检测结果仅适用于检测时委托方提供的工况条件；
4. 报告为电脑打字，手写、涂改无效；
5. 报告无公司授权签字人签字、无公司检验检测报告专用章及骑缝章无效；
6. 未经本公司批准，不得部分复制报告；经本公司同意，报告复印件无公司检验检测报告专用章及骑缝章无效；
7. 对本《检测报告》未经授权，部分或全部转载、篡改、伪造都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；
8. 委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律后果。

本机构通讯资料：

联系地址：山东省济南市天桥区桑梓店街道办事处梓东大道1号鑫茂齐鲁科技城10号楼401

联系电话：0531-87905628

邮政编码：250119


网 址：/

中据环境技术（山东）有限公司

检测报告

报告编号：ZJHJ2024090204

第1页 共3页

基本信息			
委托单位名称	济南鲁兴包装有限公司		
受检单位名称	济南鲁兴包装有限公司		
受检单位地址	济南市槐荫区吴家堡镇中赵村东		
委托单位联系人	张经理	委托单位联系方式	18615260058
样品状态\数量	/		
检测日期	2024.09.10		
检测项目	见后页	检测类别	常规检测
备注	/		
编制人	付亚男		
审核人	张永强		
签发人	张永强		
签发日期	2024.09.11		

中据环境技术（山东）有限公司

检测报告

报告编号: ZJHJ2024090204

第 2 页 共 3 页

锅炉废气监测结果				
样品编号	2409020401-1~3	锅炉生产厂家	济南巨龙锅炉有限公司	
锅炉名称	蒸汽锅炉		锅炉型号	WNS2-1.25-Y/Q
烟囱高度	10m		主要燃料	天然气
采样日期		2024.09.10		
检测项目		第一次	第二次	第三次
基准氧含量(%)		3.5	3.5	3.5
烟气含氧量(%)		3.6	3.5	3.7
标态干烟气量(m ³ /h)		1559	1625	1648
烟气平均流速(m/s)		3.98	4.16	4.24
测点烟气温度(°C)		100.3	101.4	103.2
烟气含湿量 (%)		6.5	6.5	6.5
氮氧化物	实测排放浓度 (mg/m ³)	26	22	24
	折算排放浓度 (mg/m ³)	26	22	24
	排放速率 (kg/h)	0.0405	0.0358	0.0396
本页以下空白				

中据环境技术（山东）有限公司

检测报告

报告编号：ZJHJ2024090204

第 3 页 共 3 页

检测仪器

序号	编号	名称	型号
1	YQ-10021	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E

检测方法

检测项目	检测方法依据	检出限
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³

报告结束

